

广东省消防救援总队附属综合楼空调系统节能改造项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZJZB-2026-14556

原公告的采购项目名称：广东省消防救援总队附属综合楼空调系统节能改造项目

首次公告日期：2026年6月4日

二、更正信息：

更正事项：遴选文件

更正内容：

1、遴选文件“第二章 用户需求书”“四、商务要求”第6点：

“6.交付验收验收标准：符合国家《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243），符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118），满足本采购文件所有技术、商务要求，系统连续稳定运行 72 小时无故障。”

更正为：

“6.交付验收验收标准：符合国家《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243），符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118），满足本采购文件所有技术、商务要求，系统连续稳定运行 72 小时无故障；项目实施完成后，综合节能率 $\geq 20\%$ 。评定方法为：改造之前在原系统控制柜安装单独电能表来统计空调用电量。以使用节能设备一周和未启动节能设备使用一周的用电数据作为对比，计算出固定节能率。固定节能率=（未启动节能设备使用一周的用电量—使用节能设备一周的用电量）/未使用节能设备一周的用电量；项目实施完成，噪音除符合招标文件用户需求外，还必须满足 GB22337-2008（社会生活环境噪音排放标准）关于噪音排放和结构传播固定设备室内噪声排放限值要求。评定方法：由采购人委托第三方专业机构进行检测，有关数据以检测报告为准。以上节能和噪音排放数据未达要求，验收不得通过，对应后续工程款不予支付，直到完成整改并符合要求。”

2、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

“提交响应文件截止时间：2026年6月10日9时30分（北京时间）

开标时间：2026年6月10日9时30分（北京时间）

地点：广州市越秀区较场西路 21 号中捷通信有限公司招标会议中心三楼 1 号会议室”

更正为：

“提交响应文件截止时间：2026 年 6 月 15 日 14 时 30 分（北京时间）

开标时间：2026 年 6 月 15 日 14 时 30 分（北京时间）

地点：广州市越秀区较场西路 21 号中捷通信有限公司会议中心开标 2 室”

其他内容不变。其他内容与此变更公告不一致的，以此变更公告内容为准。

更正日期：2026 年 6 月 9 日

三、其他补充事项

无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：广东省消防救援总队

地址：广州市天河区瘦狗岭路 483 号

联系方式：陈助理，020-87119058

2. 采购代理机构信息

名称：中捷通信有限公司

地址：广州市越秀区较场西路 21 号中捷通信有限公司

联系方式：冯建发 13751875662

3. 项目联系方式

项目联系人：冯建发、崔世杰

电话：13751875662、15800204406

邮箱：106982882@qq.com